

Prot. n. (*in originale*)

Data 19.02.2015

Oggetto: Fornitura di trasformatori di potenza per gli impianti elettrici della Reggia di Venaria Reale. - C.I.G. 6105746CFB

## QUESITI E PRECISAZIONE

### Quesito 1

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti inerenti allo scopo fornitura:

- il trasporto presso la Reggia di Venaria Reale deve essere incluso? Se sì bisogna effettuare anche lo scarico a terra a piè di camion?
- Il bando parla di fornitura e posa in opera, precisiamo che la nostra offerta sarà limitata alla sola fornitura dei trasformatori mentre l'installazione fisica dovrà poi da voi essere affidata ad una ditta terza all'uopo autorizzata;
- Dovranno essere forniti i box di protezione verniciati nello stesso colore dei quadri MT ma non è stato precisato di quale tonalità RAL siano verniciati i quadri.

### Risposta

Con riferimento al quesito posto si precisa che:

- Il trasporto e lo scarico presso la Reggia di Venaria è a carico dell'impresa.
- L'appalto prevede sola fornitura.
- La tonalità del RAL è RAL7035.

### Quesito 2

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere le seguenti ulteriori precisazioni:

- il capitolato tecnico indica che i trasformatori dovranno rispettare le perdite secondo le colonne Ao/Ak della normativa CEI EN 50541-1, a partire dal 1 luglio 2015 tale normativa sarà superata dal nuovo decreto europeo di efficienza energetica nr. 548/2014 fase 1 che prescrive in più la tolleranza zero sulle perdite; quale delle due normative dobbiamo seguire?

- Trattandosi della fornitura di 10 trasformatori speciali a bassissime perdite di armadio solidale con centralina cablata sullo stesso è possibile ottenere un allungamento nei termini di consegna p a 90gg (anziché entro 60)?.

### Risposta

Con riferimento al quesito posto si precisa che:

- La macchina descritta all'interno della documentazione tecnica di progetto esecutiva rispetta già la nuova norma di imminente introduzione, in quanto la siglatura A0 fa riferimento alle perdite a vuoto del regolamento nr. 548/2014, come di seguito allegato:

### Confronto perdite a vuoto | Trasformatori a secco

Perdite a vuoto da Tavola 5 EN 50541-1 (Um 17,5 - 24kV)

Perdite a vuoto del Regolamento in confronto con quelle esistenti nel mercato private italiano.

Potenza (kVA)	C <sub>0</sub> (W)	A <sub>0</sub> (W)	Δ A <sub>0</sub> compared to C <sub>0</sub> (%)
100	460	280	-39
160	650	400	-38
250	880	520	-41
400	1200	750	-38
630	1650	1100	-33
800	2000	1300	-35
1000	2300	1550	-33
1250	2800	1800	-36
1600	3100	2200	-29
2000	4000	2600	-35
2500	5000	3100	-38

Il nuovo regolamento oltre ad introdurre dei parametri minimi di perdita, atte al risparmio energetico, vieta la vendita dal 1 Luglio 2015 con perdite superiori a quelle precedentemente indicate.

L'attuazione del regolamento non può costituire ritardi nella consegna, attribuibili ad un cambio di tecnologia e/o particolari richieste, in quanto queste saranno lo standard minimo di mercato obbligatorio.

Ricordiamo che la Commissione Europea, dal 2017, raccoglierà e valuterà i dati relativi ai nuovi trasformatori messi in servizio dopo il 1 Luglio 2015, al fine di confermare i valori di perdita.

In modo preventivo, visto che la messa in servizio di alcuni di questi sarà dopo tale data, non è ammesso l'utilizzo di macchine non norma.

- Al momento non è possibile sapere se i tempi di consegna possono essere prorogati oltre i 60 gg.

### **Quesito 3**

Voglia cortesemente informare se la cauzione provvisoria del 2% dell'importo a base d'asta corrispondente a € 3.615,19 può essere ridotta del 50% in conformità a quanto prescritto dal comma 7 dell'articolo 75 del D.Lgs 163-2006 contro presentazione di idonea certificazione di qualità ISO 9001 in sede di offerta.

### **Risposta**

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come indicato all'art. 75, comma 7, del Dlgs 163/2006.

### **Quesito 4**

Con la presente siamo a chiedervi se dobbiamo compilare il file 11509-01- CM del 06/2014 rev 01 del 11/2014 da Voi nominati con file trasformatori computo metrico.

### **Risposta**

Con riferimento al quesito posto per l'offerta economica va compilato il modello offerta economica pubblicato sul sito con i documenti di gara.

### **Quesito 5**

In riferimento alla gara in oggetto chiediamo le seguenti precisazioni:

- La documentazione relativa alla gara in oggetto può essere spedita anche a mezzo corriere (UPS o DHL)?
- L'importo della cauzione, secondo l'art. 75, c. 7 del D.Lgs 163/2006, si ritiene dimezzato se l'azienda è certificata ISO9000.

### **Risposta**

Con riferimento al quesito posto si precisa che:

- i plichi possono essere spediti anche tramite corriere.

- L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come indicato all'art. 75, comma 7, del Dlgs 163/2006.

### **Quesito 6**

Volevo informazioni in merito alle dichiarazioni bancarie indicate al punto I del disciplinare di gara. bisogna allegare per forza due dichiarazioni o ne va bene anche una se lavoriamo con una sola banca?

sotto si citano giustificati motivi se non si possono fornire le dichiarazioni bancarie e al loro posto il bilancio, quali sono questi giustificati motivi da indicare?

### **Risposta**

Come indicati all'art. 11 lettera I del disciplinare di gara qualora il concorrente, per giustificati motivi che debbono essere espressamente indicati, non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la produzione del bilancio con nota di deposito dell'ultimo esercizio finanziario dal quale risulti che la somma dei crediti esigibili entro l'anno nonché le disponibilità liquide siano maggiori o uguali ai debiti esigibili entro l'anno (art. 41 comma 3 D.Lgs. 163/06 s.m.i.).

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giorgio Ruffino

*(In originale)*