

Prot. n. 2019/CV/003311... del 25-10-2019

Oggetto: Fornitura e posa in opera di allestimenti per la mostra "ROMA, TORINO, PARIGI 1680-1750 - SFIDA AL BAROCCO"

QUESITI E PRECISAZIONE

Quesito 2

Le chiediamo la portata di peso del pavimento interno ed esterno adiacente le aree di allestimento per poter utilizzare mezzi semoventi e muletti

Risposta

Con riferimento al quesito posto si precisa che:

La portata del pavimento è di 2.000 Kg/Mq.

Quesito 3

Abbiamo riscontrato che nel computo metrico estimativo non vengono richiesti e descritti i sistemi di cui all'oggetto. Tuttavia al punto 2 delle modalità di esecuzione con riferimento alle vetrine si citano tali sistemi. La ns. interpretazione è che tali sistemi non devono essere da noi forniti ma che va semplicemente prevista una predisposizione sui manufatti vetrine per l'alloggiamento di sistemi passivi od attivi. Potete confermare?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si precisa che:

confermiamo che tali sistemi non sono previsti nella fornitura minima, in cui si considera la sola predisposizione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Francesco Bosso



CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

AREA AMMINISTRAZIONE – UFFICIO GARE

Reggia di Venaria • Piazza della Repubblica 4 • 10078 Venaria Reale (Torino) • Italia

tel. +39 011 4992300 • fax +39 011 4992368

Partita IVA / VAT 09903230010

www.residenzereali.it • www.lavenaria.it