

Servizi di vigilanza armata e non armata, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali, raccolta e trattamento valori, gestione casse e ingressi parcheggi presso il Complesso Monumentale della Reggia di Venaria Reale e degli altri siti conferiti in gestione al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

ALLEGATO C

ELABORATO:

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI - ALLEGATO C															
Ubicazione impianto	Sensore a camera ottica	Sensore ottico + termico/termovelocimetrico	Sensore termovelocimetrico	Sensore temperatura	Barriera lineare	Pulsante antincendio	Modulo in/out	Pannello ottico-acustico	Sirena interna	Sirena esterna	Alimentatore supp.	Centrale aspirazione	Pannello ripetitore	Com IP	Centrale ril. Incendi
Aree esterne Reggia															
Antincendio Biglietteria V. Mensa	14				2	5	5	3							1
Antincendio Fantacasino	7					2	1	2		1					1
Antincendio Cascina Medici	52	7			3	19	17	11			2				1
Antincendio Grandi centrali	47		12			10		10							1
Antincendio Garden House		12		2	2	9	1			2					1
Appartamenti Reali Castello	96				24	26	2	20		1	5	2	1		1
Centro Conservazione e Restauro	227				8	43	10	14			2			1	1
Antincendio Reggia di venaria															
S. Uberto		41			8	2	13				2			1	1
Lotto C-D Castelvecchio		164				26	17	1			1			1	1
Lotto A Plastico	2	130			14	21	47	2	1		1	2		1	1
Piani alti Mostre		213			4	28	45	26			8			1	1
Lotto B ALFIERI		187		7	5	27	83	5			2	3		1	1
Antincendio Citroniera e Scuderie	67	99			42	59	203	18			6			1	1
Totale	512	853	14	9	112	277	444	112	1	4	29	7	1	7	13

Ubicazione impianto	Barriera fumo riflessione	Barriera fumo TX/RX	Totali barriere
Aree esterne Reggia			
Antincendio Biglietteria V. Mensa	2		2
Antincendio Fantacasino			
Antincendio Cascina Medici	3		3
Antincendio Grandi centrali			
Antincendio Garden House	2		2
Appartamenti Reali	24		24
Centro Conservazione e Restauro	4	4	8
Antincendio Reggia di venaria			
S. Uberto	8		8
Lotto C-D Castelvecchio			
Lotto A Plastico	14		14
Piani alti Mostre	4		4
Lotto B ALFIERI	5		5
Antincendio Citroniera e Scuderie	19	23	42
Totale	85	27	112

I dati riportati nell'allegato rappresentano l'attuale configurazione degli impianti che potrebbero subire modeste e marginali variazioni e integrazioni dei componenti, legati alle attività manutentive che verranno eseguite nel periodo antecedente l'affidamento dell'Appalto. La valutazione economica della manutenzione ordinaria degli impianti ha tenuto conto di questo aspetto.

Il Consorzio, prima della consegna del servizio, provvederà a fornire elaborati di dettaglio all'Appaltatore del servizio che non potranno essere oggetto di richiedi di compensi aggiuntivi rispetto a quanto offerto in sede di gara da parte dell'aggiudicatario del servizio.

Modello Centrale ril. Incendi
AM1000 (LOOP 1)
AM2000 (LOOP 2)
AM4000 (LOOP 4)
AM 6000N (LOOP 6)
INIM PREVIDIA (LOOP 1)
ARITECH (LOOP 4)
ESSER 8000 (LOOP 6)
ESSER 8000 C (LOOP 6)
ESSER IQ8CM (LOOP 6)
ESSER FlexES FX18/18 (LOOP 6)